



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

• tel.: 22 755 57 76 • sekretariat.psse.grodzisk@sanepid.gov.pl • ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

**KOMUNIKAT NR 5.2023**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim**

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia**  
**z wodociągu publicznego Musuły**

W dniu 13.12.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Musuły (gm. Żabia Wola) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz enterokoków.

**Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo- sanitarnych, takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domach, pranie ubrań, mycie naczyń itp.**


**Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi wyłącznie po jej przegotowaniu.**

Ponadto woda może być używana do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim jej przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**2 min.**



Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
**mgr Halina Sankowska**